

Zugänglichkeit für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung

Mai 2021, Procap Schweiz, Frobürgstrasse 4, 4601 Olten, 062 206 88 88, procapbewegt@procap.ch,
www.procap-bewegt.ch

Hallenbad Muttenz

www.badi-info.ch/bs/muttenz.html

Baselstrasse 89
4132 Muttenz BL

061 461 61 80

Lage und Zugang

14er Tram bis „Schützenstrasse“ - ca. 500 m bis Hallenbad

Mit BLT Bus 60 bis „Hallenbad“ – ca. 50 m bis Hallenbad

Rollstuhl-Eingang: Haupteingang jederzeit geöffnet, Türbreite: 89 cm Türschwelle: 1 cm,
mit eigenem Rollstuhl bis Beckenrand erlaubt

Handrollstuhl vorhanden, Restaurant zugänglich

Bemerkungen: Haupttüre beim Eingang selbst schliessend

Schwimmbecken

Die Wassertemperaturen in allen Becken ausser dem Whirlpool betragen 28°C

Der hauseigene Rollstuhllift ist fix am Schwimmerbecken montiert.

Der Whirlpool ist mit dem Rollstuhl nicht erreichbar, da er erhöht und nur über drei
Treppenstufen erreichbar ist.

Umkleidekabine

Umkleidekabine nicht rollstuhlgerecht, Ausmasse der Umkleidekabine: 215 cm x 190 cm,
Türbreite: 77 cm, kein fixer Haltegriff, Sitzgelegenheit

Bemerkungen: Plastikstuhl vorhanden

Die Umkleidekabine ist zeitweise stark frequentiert, wir empfehlen deshalb, sich vor dem
Besuch telefonisch zu erkundigen (Direktwahl 061 461 61 92)

Es ist jeweils nur eine Aufsichtsperson für den ganzen Betrieb zuständig, die zuständigen
Bademeister*innen können deshalb nur bedingt beim Umsteigen von Rolli zu Rolli
behilflich sein.

Toilette

Ausmasse der Toilette: 165 cm x 165 cm

Sitzhöhe WC: 49 cm, L-förmiger Haltegriff und Klappgriff Anlehnmöglichkeit, Papierhalter
erreichbar, Becken unterfahrbar

Spiegel richtig installiert, Handtuch und Seife erreichbar

Bemerkungen: Rollstuhl steht zur Verfügung

Dusche

Dusche kombiniert mit WC, Ausmasse der Dusche: 165 cm x 165 cm, kein L-förmiger Haltegriff und kein Klappgriff, Einhebelmischer erreichbar, Duschklappsitz vorhanden, Rollstuhl, der unter der Dusche benutzt werden kann, ist vorhanden, Brause höhenverstellbar

Kiosk und Restaurant

Das Restaurant ist mit Rollstuhl zugänglich und ist bedient. Im Restaurant gibt es zwei verschiedene Tischhöhen: Die einen sind bis 67cm unterfahrbar, die anderen bis 70cm.